

Государственному инспектору Рамешковского и
Максатихинского районов по пожарному надзору УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тверской области МЕлеш М.В.


директора МБОУ «Максатихинская СОШ №2»

Тыкайло Г.И.

Информация.

Довожу до Вашего сведения, что представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 21.09.2021 рассмотрено. Приняты следующие меры:

Нарушения	Принятые меры
1. На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	Знаки вывешены
2. Чердачное помещение объекта не обеспечено системой пожарной сигнализации	Ходатайство на выделение денег на данные работы подано в Управление образования администрации района
3. Помещение склада столовой и комнаты сторожей объекта защиты не обеспечены системой пожарной сигнализации	Ходатайство на выделение денег на данные работы подано в Управление образования администрации района
4. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заведен
5. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	Техническая документация изготавливается
6. Огнетушители, установленные на объекте защиты, в количестве 7 штук, не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпуса огнетушителей	7 огнетушителей промаркированы
7. На объекте защиты эксплуатируются светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией, в количестве 4 штук (кабинет 4а – 1шт, библиотека – 1шт, комната сторожей – 1шт, медицинский кабинет – 1 шт.	Светильники оборудованы колпаками
8. Сняты предусмотренные проектной документацией 4 двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, ведущие на лестничные клетки, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Ходатайство на выделение денег на данные работы подано в Управление образования администрации района
9. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздушных дозов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта	Проведена очистка, составлен акт



Директор школы:

Тыкайло Г.И.