

Государственному инспектору Рамешковского и
Максатихинского районов по пожарному надзору УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тверской области Мелеш М.В.

директора МБОУ «Максатихинская СОШ №2»

Тыкайло Г.И.

Информация.

Довожу до Вашего сведения, что предостережение № 16 от 17.07.2023 рассмотрено. Приняты следующие меры:

Нарушения	Принятые меры
Отсутствует акт отбора проб обработки деревянных конструкций кровли, выполненных из горючих материалов огнезащитными составами	Заключен договор с ООО «Адамант» № 184 от 14.08. 2023, работы будут выполнены до 01.09.2023г
На объекте защиты у эвакуационного выхода при высоте лестницы более 45см отсутствует ограждение и поручни	Обеспечено
На пути эвакуации 2 этажа установлена горячая пластиковая перегородка, на материал данной отделки отсутствует сертификат соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности	Горячая пластиковая перегородка демонтирована. Новая перегородка установлена из негорючего материала (гипсокартон)



Тыкайло Г.И.